

ПРАЧЕЧНАЯ

1. Наличие и исправность стандартных светильников.
2. Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки.
3. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции.
4. Наличие заземления электрических стиральных машин, ванн для замачивания белья и исправность отключающих устройств.
5. Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин.
6. Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств.
7. Состояние покрытия пола.

Пол должен быть влагостойким, ровным, но нескользким. В полу должен быть предусмотрен слив воды в канализационную систему.

8. Наличие и состояние спецодежды и спецобуви.
- Работники прачечной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными, резиновыми перчатками и резиновыми сапогами, а также колпаками или косынками.

ГЛАДИЛЬНАЯ

1. Состояние электрических приборов.
Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов.
 2. Наличие термостойких подставок для электрических утюгов.
 3. Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около рабочих мест для глажения.
 4. Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток.
 5. Наличие и состояние спецодежды.
- Работники гладильной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными и косынками или колпаками.
6. Наличие и исправность огнетушителя.